

2015-10 MĖN. ATLIKTŲ DARBŲ BEI PAŠALINTŲ DEFEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atlikti darbai, pašalinti defektai	Atlikimo data
	Sviliškių g. 2/2A	
1	Atliktas šilumos punkto patikrinimas, armatūros apžiūra, valdiklio patikrinimas, kolektorinių spintų apžiūra, žurnalų pildymas.	2015-10-01
2	Parkinge sutvarkyti neveikiantys šviestuvai, pakeistos lempos. Atliktas vandens įvado, elektros skydinių, skydelių patikrinimas, prietaisų apžiūra, lauko bei vidaus apšvietimo patikrinimas.	2015-10-01
3	Parkinge pakeistas judesio daviklis	2015-10-05
4	Vandens mazge sumontuota rozetė valymo paslaugų personalui	2015-10-07
5	2A name pakeista 2-os laiptinės durų sklendė. Sureguliuotos durys į rūšį ir laiptinę	2015-10-08
6	Atlikta 3-ios laiptinės lauko apšvietimo patikra	2015-10-12
8	2-o laiptinės 3-iame aukšte pritvirtina nukritusi kolektorinės spintos apdailinė juostelė.	2015-10-14
9	2A name, 2-oje laiptinėje, 2-ame aukšte atliktas radiatorių jungčių remontas. Atsuktas balansinis ventilis, paleista cirkuliacija į radiatorius.	2015-10-20
10	2-o namo laiptinėje, 3-iame aukšte atlikta kolektorių patikra.	2015-10-28
	Sviliškių g. 4/6	
1	Atliktas šilumos punkto patikrinimas, armatūros apžiūra, valdiklio patikrinimas, kolektorinių spintų apžiūra, žurnalų pildymas.	2015-10-01
2	Atliktas vandens įvado, elektros skydinių, skydelių patikrinimas, prietaisų apžiūra, lauko bei vidaus apšvietimo patikrinimas.	2015-10-01
3	Šilumos mazge sumontuota rozetė valymo paslaugų personalui	2015-10-07
4	6- namo 7-ame aukšte laiptinėje sudėtos naujos lubinės plokštės	2015-10-20
5	Šilumos mazge sutvarkyta užstrigusi šildymo pavara.	2015-10-20
6	Patikrintas kiemo apšvietimas, pakeistos lempos, pritvirtintas apšvietimo stulpas	2015-10-22
	Sviliškių g. 8/10	
1	8-ame name išvalyti šalto vandens prieš šilumokaitį ir karšto vandens cirkuliacijos filtrai. Patikrintas karšto vandens srautas 53-iam butui po vandens apskaitos	2015-10-05
2	8-o namo laiptinės 3-iame aukšte pakeistas judesio daviklis	2015-10-05
3	8-o namo laiptinės 5-ame aukšte pakeistos lemputės, judesio daviklis. Taip pat sureguliuoti judesio davikliai.	2015-10-09
4	10-ame name pakeistas durų pritraukėjas	2015-10-12

5	Ant 8-o namo stogo pritvirtinta atsikabinusi el. instaliacija	2015-10-13
6	8-ame name sureguliuoti judesio davikliai. Atlikta daviklių patikra.	2015-10-14
7	10-o namo 1-oje laiptinėje 4-ame aukšte atliktas kolektorinės spintos durų remontas.	2015-10-21
8	8-o namo pagrindinių durų remontas, pakeistas pritraukėjas.	2015-10-21
9	Parkingų -2-ame aukšte atliktas vėdinimo sistemos remontas, atstatyta užstrigusi sklendė.	2015-10-24

Sąrašą sudarė:

UAB „Corpus A“ pastatų priežiūros vadybininkas Šarūnas Kanevičius

