

**2015-11 MĖN. ATLIKTŲ DARBŲ BEI PAŠALINTŲ DEFEKTŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Atlikti darbai, pašalinti defektai	Atlikimo data
	<b>Sviliškių g. 2/2A</b>	
1.	2-ame name 4 aukšte pakeistas judesio daviklis	2015-11-02
2.	Parkingo apšvietimo patikra	2015-11-02
3.	Užsandarintos ardomos šildymo sistemos jungtys kolektorinėse spintose	2015-11-06
4.	2A name, 1-oje laiptinėje 1-ame aukšte sutvarkytas atsiradęs sienos ištrūkimas	2015-11-30
5.	Profilaktinis el. ūkio, vandentiekio ir kanalizacijos patikrinimas	2015-11-17
6.	Pakeistos durų rankenos duryse pro kurias patenkama į parkingus	2015-11-27
7.	Laiptinių apšvietimo patikra	2015-11-27
8.	2-ame name 1-oje ir 3-ioje laiptinėse pakeistos lemputės (pagal garantiją)	2015-11-16
9.	Profilaktinis karšto vandens ruošimo ir šildymo sistemų patikrinimas	2015-11-17
10.	-2 a. pakeisti judesio davikliai	2015-11-26
	<b>Sviliškių g. 4/6</b>	
1	Sugedusių termometrų keitimas šilumos punkte	2015-11-23
2	Telefonspynės remontas	2015-11-16
3	Apšvietimo lemputės keitimas 6-namo 1-am prie lifto	2015-11-20
4	6-ame name sutvarkyta laiptinės iėjimo į laiptinę vidinių durų spyna	2015-11-20
5	-1 ir -2 parkinguose avarinių šviestuvų patikra, sugedusio demontavimas, naujo sumontavimas	2015-11-26
6	6- namo laiptinės vidinių iėjimo durų pritraukėjo reguliavimas	2015-11-23
7	4-ame name 3-ioje laiptinėje 2-ame aukšte sutaisyta durų rankena	2015-11-16
8	Profilaktinis karšto vandens ruošimo ir šildymo sistemų patikrinimas	2015-11-17
9	Įvertintos medžiagos bei darbų apimtys, reikalingos kelio užtvarui į automobilių stovėjimo aikštelių įrengti	2015-11-17
10	Parkingo vartų remontas	2015-11-27
11	Profilaktinis el. ūkio, vandentiekio ir kanalizacijos patikrinimas	2015-11-17
	<b>Sviliškių g. 8</b>	
1	8-ame name sutvarkytas durų pritraukėjas	2015-11-16
2	Profilaktinis el. ūkio, vandentiekio ir kanalizacijos patikrinimas	2015-11-17
3	Profilaktinis karšto vandens ruošimo ir šildymo sistemų patikrinimas	2015-11-17
4	Perkelti rūšiavimo konteineriai	2015-11-19

5	Sutvarkytas nešildantis laiptinės radiatorius 8-ame name	2015-11-18
<b>BENDRAS</b>		
1	Sukljuoti butų numeracijos skaičiai ant visų namų laiptinių lauko durų	2015-11-27
2	Šilumos ūkio patikra	2015-11-24
3	Pagaminti raktai gyventojams nuo naujų laiptinių lauko durų	2015-11-03
4	Visuose šilumos punktuose atlikta šilumokaičių sandarumo patikra.	2015-11-23
5	Stogų valymas, krumų išpjovimas	2015-11-16

Sarašą sudarė:

UAB „Corpus A“ pastatų priežiūros vadybininkas Šarūnas Kanevičius