

2017 M. LIEPOS MĖN. ATLIKTŲ DARBŲ BEI PAŠALINTŲ DEFEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atlikti darbai, pašalinti defektai	Atlikimo data
Sviliškių g. 2/2A		
1	Durų į parkingą rankenos, rakinimo mechanizmo remontas (2A, 1 laiptinė)	2017-07-03
2	Cokolinio parkingo vartų garantinis remontas (2A, -1a. Vartų dešinės pusės spyruoklės keitimas)	2017-07-03
3	Parkingo (-1) atitvaro grotelių remontas (2A)	2017-07-07
4	Sulūžusio durų pritraukėjo keitimas (2A, 1 laiptinė antros durys, dešinėje)	2017-07-07
5	Durų rakinimo mechanizmo pragražimas, pakeitimas (2A, 1 laiptinė antros durys iš gatvės pusės)	2017-07-10
6	Kištukinio lizdo elektros skydinės 2A graraže permontavimas	2017-07-20
7	Durų pritraukėjų tvarkymas, reguliavimas (2A, 1 laiptinė)	2017-07-21
8	Apšvietimo tikrinimas, fotodaviklių keitimas (2 namas, 4 aukštas)	2017-07-24
9	Tamburo durų rakinimo mechanizmo keitimas (2 namas)	2017-07-25

Sviliškių g. 4/6		
1	Karšto vandens vamzdyno sujungimų apžiūra (6 namas, 4a)	2017-07-03
2	Tamburo durų pritraukėjo remontas, sutepta spyna, sureguliuoti vyriai (4 namas, 3 laiptinė)	2017-07-04
3	Tamburo durų ir priteaukėjo reguliavimas. Spynos ir įstrigusio liežuvelio apžiūra (6 namas)	2017-07-05
4	Kolektoirinių 4-5 aukštuose tikrinimas dėl pratekėjimų (6 namas)	2017-07-19
5	Įėjimo durų pritraukėjo reguliavimai (4 namas, 2 laiptinė)	2017-07-26
6	Tamburo durų sugadintos spynos keitimas nauja (6 namas)	2017-07-27
7	Tamburo durų sugadintos spynos keitimas nauja (4 namas, 3 laiptinė)	2017-07-27
8	Lifto iškvietimo mygtuko (-1) keitimas (6 namas)	2017-07-28

Sviliškių g. 8		
1	Sugedusio karšto vandens cirkuliacinio siurblio keitimas	2017-07-04
2	Šilumos punkto ryšio sutrikimų tikrinimas su Vilniaus šilumos tinklų atstovais	2017-07-05
3	Durų pritraukėjo reguliavimas	2017-07-21

BENDRAS		
1	Įvadinių sklendžių uždarymas	2017-07-03
2	Hidrauliniai bandymai	2017-07-03
3	Karšto vandens sistemų paleidimas po hidraulinio bandymo	2017-07-04
4	Elektros ūkio profilaktinė apžiūra	2017-07-20
5	Konteinerio pritraukėjo remontas (tarp 2 ir 4 namų)	2017-07-21
6	Trapų tikrinimas ir valymas (po liūčių)	2017-07-21
7	Skaitiklių rodmenų nurašymas	2017-07-25
8	Skaitiklių rodmenų nurašymas su VŠT atstovu	2017-07-27

Sąrašą sudarė:
 UAB „Corpus A“
 Pastatų priežiūros vadybininkas

Tadas Krasauskas

